



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

Płock, dnia 20.04.2017 r.

WOP-I-ZO.0003.1623.2017.AK
WIR-II.0003.12.2017.AW

**Pan
Tomasz Kominek
Radny Miasta Płocka**

dotyczy: **interpelacji złożonej między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 11.04.2017r. dotyczącej poprawienia usterek w zamontowanych piłkochwytach przy boisku na Placu Teligi**

W odpowiedzi na Pana interpelację w w/w temacie informuję, iż ogrodzenie z piłkochwyków boiska wielofunkcyjnego wybudowanego przy ul. Teligi zostało wykonane nieprawidłowo i niezgodnie z projektem, wobec czego nie zostało odebrane. Miasto w trosce o pobliskich mieszkańców uwzględniło w projekcie sposób mocowania paneli stalowych do słupów ogrodzenia za pomocą specjalnych złączek ze śrubami zabezpieczającymi z wkładkami dźwiękochłonnymi, które będą tłumiły hałas powstający podczas uderzania piłką o ogrodzenie oraz będą zabezpieczały ogrodzenie przed odkształceniami. W obecnej chwili Miasto przygotowuje dokumenty do przetargu na wykonanie zastępcze robót przy w/w boisku po byłym wykonawcy. Informuję, że po dokonaniu wyboru nowego wykonawcy robót, mocowanie ogrodzenia boiska zostanie zmienione na mocowanie zgodne z projektem.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka

Jacek Terebus

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Biuro Obsługi Rady Miasta – w/m,
3. Wydział Organizacji i Procesów Pracy – w/m,
4. WIR.II – a/a