



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

WOP-I-ZO.0003.2569.2018.AK

Płock, dnia 03 września 2018 roku

**Pani
Iwona Józwicka
Radna Rady Miasta Płocka**

Dotyczy: interpelacji nr WOP-I-ZO.0003.2569.2018.AK z dnia 20 sierpnia 2018 roku Pani Iwony Józwickiej – Radnej Miasta Płocka, złożonej między sesjami Rady Miasta Płocka.

W odpowiedzi na interpelację nr WOP-I-ZO.0003.2569.2018.AK z dnia 20 sierpnia 2018 roku, Pani Iwony Józwickiej – Radnej Miasta Płocka, złożonej podczas Sesji Rady Miasta Płocka w dniu 20 sierpnia 2018 roku, dotyczącej nawierzchni z kostki brukowej wbudowanej w ciągu jezdni ul. Rybaki, niniejszym informuję, że przedmiotowe roboty nie zostały jeszcze odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jednocześnie podkreślam, że Zamawiający sygnalizował Wykonawcy robót oraz nadzorowi inwestorskiemu swoje zastrzeżenia dotyczące wykonania nawierzchni z kostki brukowej w ciągu ul. Rybaki. Ocena równości płaszczyzny nawierzchni w kierunku podłużnym i poprzecznym zostanie przeprowadzona zgodnie z opisem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, która dopuszcza przeswyt pomiędzy łata a sprawdzaną nawierzchnią do 8mm na odcinku 4m zgodnie z normą BN-69/8931-04 „pomiar równości nawierzchni planografem i łata”. Wykazane podczas pomiaru równości nawierzchni odstępstwa od specyfikacji technicznej będą poprawione przez Wykonawcę robót budowlanych przed dokonaniem odbioru końcowego całej inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną”.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Jacek Terebus
Jacek Terebus

Otrzymują:

1. Pani Iwona Józwicka – Radna Miasta Płocka (za pośrednictwem Biura Obsługi Rady Miasta)
2. Biuro Obsługi Rady Miasta
3. WOP
4. BIS-I aa