



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. KOMUNALNYCH

WOP-I-RO.0003.364.2015.AK

Płock, dn. 21.04.2015 r.

**Pani
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka**

dotyczy interpelacji złożonej między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 07.04.2015 r.

Odpowiadając na złożoną przez Panią interpelację w sprawie wycieku ścieków na terenie ZOO informuję, że przepompownia o której mowa była w odpowiedzi zlokalizowana jest na trasie kanalizacji sanitarnej. Miejski Ogród Zoologiczny dysponuje mapą z pełnym uzbrojeniem terenu, jednakże ze względu na duży jej format nie ma możliwości skopiowania całego arkusza. Z pełną dokumentacją zapoznać się można w siedzibie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Na chwilę obecną wszystkie obiekty budowlane posiadające instalację kanalizacyjną są wpięte do sieci kanalizacyjnej. Na terenie MOZ lokalizowane są szamba jednak nie są one użytkowane. W przypadku nowo budowanych wybiegów/obiektów informuję, że akwaria zostaną wpięte do sieci kanalizacyjnej natomiast wybieg dla tygrysów i panter śnieżnych z uwagi na trudne warunki techniczne przewiduje wykonanie szczelnego zbiornika bezodpływowego.

Na terenach MOZ w Płocku sieć kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej są rozdzielone.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka

Dariusz Ciarkowski