



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. ROZWOJU I INWESTYCJI

MZD-DI.0020.29.2019.AK

Płock, dnia 19 .07.2019r.

**Pani Anna Derlukiewicz  
Radna Rady Miasta Płocka  
Stary Rynek 1  
09-400 Płock**

dot. odpowiedź na interpelację Pani Anny Derlukiewicz, Radnej Rady Miasta Płocka, złożoną między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 09.07.2019r.

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani interpelację, dotyczącą zamontowania wyższego zabezpieczenia na Moście Płockiego czerwca 1976 roku, informuję, iż wysokość balustrad na przedmiotowym moście jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000 nr 63 poz. 735) § 252 ust. 1.

Wyższe balustrady stosuje się przy chodnikach dla pieszych nad liniami kolejowymi. W dodatkowe osłony zabezpieczające na balustradach wyposaża się obiekty mostowe nad liniami kolejowymi lub tramwajowymi o trakcji elektrycznej w celu zabezpieczenia pieszych przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych.

Reasumując: nie ma uzasadnienia technicznego i prawnego, by zmieniać lub modyfikować zabezpieczenia chroniące przed upadkiem osób z wysokości na Moście Płockiego czerwca 1976 roku.

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
Miasta Płocka

Jacek Terebus

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Organizacyjny
3. Wydział Obsługi Rady Miasta
4. MZD aa

URZĘD MIASTA PŁOCKA