



OGŁOSZENIE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY - Gmina-Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09-400 Płock

zaprasza do składania ofert na: Stałą konserwację i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej systemów alarmowych: sygnalizacji pożaru /SSP/, sygnalizacji włamania i napadu /SSW/, telewizji przemysłowej /CCTV/, kontroli dostępu oraz instalacji wideodomofonowej znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Płocka, położonych w Płocku.

I. Przedmiotem zamówienia jest:

Stała konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej systemów alarmowych: sygnalizacji pożaru /SSP/, sygnalizacji włamania i napadu /SSW/, telewizji przemysłowej /CCTV/, kontroli dostępu oraz instalacji wideodomofonowej znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Płocka, położonych w Płocku w niżej wymienionych lokalizacjach:

- a) pl. Stary Rynek 1 (kompleks budynków A, B, C, E),
- b) pl. Stary Rynek 2,
- c) pl. Stary Rynek 8,
- d) ul. Piekarska 16,
- e) ul. Kolegialna 9,
- f) ul. Misjonarska 22,
- g) ul. Tumska 9.

polegająca m.in. na:

1. bieżącym serwisie, wykonaniu miesięcznych przeglądów instalacji oraz zabiegów konserwacyjnych zgodnie z PN-93/E-08390 i aktualnymi Instrukcjami Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków Urzędu Miasta Płocka, polegających m. in. na:

- a) sprawdzaniu instalacji, rozmieszczaniu i zamocowaniu całego wyposażenia i urządzeń,
- b) sprawdzaniu i regulacji poprawności działania wszystkich elementów systemu (czujek, kamer, czytników, wideodomofonu) łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie,
- c) kontroli połączeń i styków,
- d) sprawdzaniu i konserwacji zasilaczy głównych i rezerwowych (pomiar napięcia, czyszczenie zacisków),
- e) sprawdzaniu poprawności działania central alarmowych i ppoż.,
- f) zagwarantowanie wystarczającego zapasu papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki,
- g) przeprowadzenie testów wskaźników optycznych w centralach (wg PN-EN 54-2:2002),
- h) sprawdzaniu poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z alarmowym centrum odbiorczym,
- i) sprawdzaniu poprawności działania sygnalizatorów,
- j) utrzymaniu w czystości urządzeń systemów, łącznie z elementami optycznymi czujników,
- k) sprawdzaniu i konserwacji obwodów zewnętrznych,

- l) sprawdzaniu czy system jest całkowicie w stanie gotowości do pracy,
- m) sprawdzaniu poprawności działania systemu kontroli dostępu przy braku zasilania,
- n) sprawdzaniu linii dozorowych (równoważenie linii),
- o) sprawdzaniu poprawności działania, konserwacji oraz utrzymaniu w czystości systemu telewizji przemysłowej (regulacja obiektywów obudów zewnętrznych, wymiana uszkodzonych kamer, sprawdzenie i ewentualna wymiana złączy, konfiguracja rejestratorów),
- p) usuwaniu niesprawności i wymianie uszkodzonych elementów,
- q) testowaniu systemów łącznie z próbnymi alarmami,
- r) zsynchronizowaniu dat i czasów wszystkich systemów.

2. wykonywaniu raz na kwartał badań dozymetrycznych izotopowych czujek dymu w terminach obowiązujących w tym zakresie (nie później niż co 3 miesiące), zapewniających ciągłości przeprowadzanych badań.

3. wprowadzeniu książki eksploatacji central ppoż, w których opisywane będą każde zauważone nieprawidłowości oraz czynności dokonane w celu ich usunięcia. Książki eksploatacji muszą być do dyspozycji Zamawiającego w jego siedzibie i być dostępne przy każdej centrali ppoż.

4. wykonywaniu zmian dwa razy w roku wszystkich kodów alarmowych zgodnie z instrukcją ZSZ Urzędu Miasta Płocka, ewentualnych zmian poszczególnych kodów wynikających z potrzeb organizacyjnych oraz przeszkoleniu pracowników w zakresie użytkowania tych systemów.

5. wykonywaniu prac związanych z utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania systemów, usunięciu powstałych awarii (części, urządzenia i materiały do napraw będzie zapewniał lub pokrywał koszt ich zakupu, po wcześniejszym uzgodnieniu, Zamawiający).

6. zsynchronizowaniu czasu na wszystkich urządzeniach i w systemach w dniach: 31.03.2014 r. i 27.10.2014r.

7. przeprowadzeniu, w terminie do 30 listopada 2014 roku, inwentaryzacji systemów alarmowych, sporządzeniu i przekazaniu Zamawiającemu szczegółowej i ogólnej dokumentacji (w postaci elektronicznej i papierowej oraz plików konfiguracyjnych wszystkich urządzeń):

a) dokumentacja ogólna obejmuje:

- a. ilości i rodzaje systemów, podsystemów, manipulatorów, czujek systemów sygnalizacji włamania i napadu we wszystkich lokalizacjach,
- b. ilości i rodzaje systemów kontroli dostępu we wszystkich lokalizacjach,
- c. ilości i rodzaje systemów sygnalizacji pożaru, czujek izotopowych oraz liniowych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, centrali,
- d. ilości i rodzaje systemów telewizji przemysłowej, monitorów, rejestratorów, kamer.

b) dokumentacja szczegółowa obejmuje dane dokumentacji ogólnej rozszerzone o:

- a. wskazanie ilości, rodzaju, dokładnej lokalizacji elementów sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu podłączonych pod poszczególne centrale, wykazując zestawienia z podziałem na podsystemy, partycje,
- b. przekazanie kodów do central wraz z aktualnymi plikami konfiguracjami,
- c. wskazanie ilości, rodzaju, dokładnej lokalizacji elementów sygnalizacji pożaru (czujek liniowych, izotopowych, ROP itp.) podłączonych pod poszczególne centrale,
- d. wskazanie ilości, rodzaju, dokładnej lokalizacji elementów telewizji przemysłowej podłączonych do rejestratorów,
- e. przekazanie kodów do zarządzania rejestratorami wraz z aktualnymi plikami konfiguracyjnymi rejestratorów.

Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zapewni gotowość podjęcia niezwłocznych działań w zakresie likwidacji awarii jednak nie później niż w ciągu 2 godzin po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego, pocztą elektroniczną bądź faksem.
2. W przypadku skomplikowanej awarii wymagającej wymiany części, czas jej usunięcia zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
3. W przypadku wymiany uszkodzonych części, Zamawiający zakupi lub pokryje koszt ich zakupu, po wcześniejszym uzgodnieniu, natomiast usługa wymiany nie będzie dodatkowo płatna.
4. Wykonawca ponosi koszty konserwacji, napraw bieżących i awaryjnych oraz koszty dojazdu.
5. Zamawiający będzie potwierdzał wykonanie prac, zastrzeżenia czy wszelkie usterki w książkach eksploatacyjnych oraz w postaci protokołu, którego druk opracuje Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.
6. W przypadku zmiany/aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków Urzędu Miasta Płocka Wykonawca dostosuje specyfikę wykonywania przeglądów.

Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia

Ogólne zestawienie systemów

1. SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA:

- ilość systemów: 16 w różnych lokalizacjach (budynekach)
- ilość podsystemów: 33
- ilość manipulatorów: 31
- ilość czujek: 178

Systemy działają w oparciu o centrale:

1. Paradox DIGIPLEX 48
 2. Paradox DIGIPLEX 192
- Paradox ESPRIT 748
 - Satel CA-6
 - DSC 1550

- Satel CA-10
- Alarmcom
- Satel CA-64
- Satel Integra 32

2. SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU:

- ilość systemów: 4 w różnych lokalizacjach (budynkach)

3. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU:

- ilość systemów: 3 systemy w różnych lokalizacjach (budynkach)
- ilość czujek izotopowych: 89
- ilość czujek liniowych: 2
- ilość ręcznych ostrzegaczy pożarowych: 8

Systemy działają w oparciu o centrale:

- 1) Polon-Alfa 3800
- 2) Polon-Alfa IGNIS
- 3) Polon-Alfa Polon 4200

4. SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ:

- ilość systemów: 5 w różnych lokalizacjach (budynkach)
- ilość monitorów: 7
- ilość rejestratorów: 4
- ilość kamer: 49

Systemy działają w oparciu o rejestratory:

- 4) BCS 0404
- 5) BCS 1604
- 6) BCS 3204
- 7) jednostka zarządzająca

5. WIDEODOMOFON

II. Warunki udziału w postępowaniu:

- Wykonawca musi posiadać;
 - a) koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego,
 - b) zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegające na obrocie, transporcie, przechowywaniu, instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu.
 - c) autoryzację Polon-Alfa dot. central: 3800, 4200, Ignis.

III. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania usługi: od 01.01.2014 r. - do 31.12.2014 r.

IV. Obowiązująca stawka podatku VAT – 23%

V. OSOBY DO KONTAKTU

Osoby uprawnione do kontaktu:

- w zakresie przedmiotu zamówienia – Artur Nowak (tel. 24-36-71-432)
- w sprawach formalnych – Anna Regulska (tel. 24 367-14-61)

VI. Do oferty należy załączyć:

1. Formularz ofertowy zawierający: nazwę i adres Wykonawcy, cenę brutto za wykonanie zadania, z podpisem i pieczętką osób uprawnionych – **Załącznik Nr 1**
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
3. Koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego,
4. Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegające na obrocie, transporcie, przechowywaniu, instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu.
5. Autoryzację Polon-Alfa dot. central: 3800, 4200, Ignis.
6. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (należy jednak załączyć dokumenty, z których wynikać będzie ciągłość i prawidłowość udzielonych pełnomocnictw – odpisy z właściwego rejestru). Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonych notarialnie.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (z wyjątkiem pełnomocnictwa – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).

VII. Miejsce i termin składania ofert

Urząd Miasta Płocka, Płock, ul. Zduńska 3, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1 – **do dnia 20.12.2013 r. do godz. 10.00.**

Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia :

Oferta na: Stałą konserwację i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej systemów alarmowych: sygnalizacji pożaru /SSP/, sygnalizacji włamania i napadu /SSW/, telewizji przemysłowej /CCTV/, kontroli dostępu oraz instalacji wideodomofonowej znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Płocka, położonych w Płocku.

Nie otwierać przed dniem 20 grudnia 2013 r. godz. 10.30

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

**Z up. Prezydenta Miasta Płocka
Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
/-/ Dagmara Bednarska**

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot zamówienia	Stała konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej systemów alarmowych: sygnalizacji pożaru /SSP/, sygnalizacji włamania i napadu /SSW/, telewizji przemysłowej /CCTV/, kontroli dostępu oraz instalacji wideodomofonowej znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Płocka, położonych w Płocku.
Zamawiający	Gmina-Miasto Płock Pl. Stary Rynek 1 , 09-400 Płock
Wykonawca	
Cena ofertowa za całość zadania w zł: – brutto (cyfrowo)
Termin realizacji	zgodnie z ogłoszeniem
Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy na podstawie odpowiednich dokumentów.	1. 2. 3.

1. Oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami **Opisu przedmiotu zamówienia pn.** Stała konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej systemów alarmowych: sygnalizacji pożaru /SSP/, sygnalizacji włamania i napadu /SSW/, telewizji przemysłowej /CCTV/, kontroli dostępu oraz instalacji wideodomofonowej znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Płocka, położonych w Płocku.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją i zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
2.
3.

data:

Podpis:
(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

