



Płock, dnia 14.04.2016 r.

WZP.271.2.45.2016.MK

Zapytanie i odpowiedzi

ZAMAWIAJĄCY - Gmina- Miasto Płock, Stary Rynek 1 informuje, że w postępowaniu przetargowym na „**Remont podłogi sali gimnastycznej, Szkoła Podstawowa Nr 5**”, ul. Chicha 12a w Płocku, wpłynęło zapytanie następującej treści:

Pytanie 1

W celu dokładnego przygotowania oferty zwracam się z prośbą o podanie dokładnych wymiarów desek składających się na ślepą podłogę.

Pytanie 2

Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość ślepej podłogi należy wymienić na nową. W dokumentacji po liczbie „20” zabrakło jednostki miary.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie klepki o wymiarach min. 22 x 65 x 230 mm?

Odpowiedzi

Ad.1.

Wymiary desek ślepej podłogi zostaną określone po wykonaniu demontażu istniejącej posadzki. Do wyceny należy przyjąć deski standardowe dla systemów podłóg sportowych (np. deska o wymiarach 2500 x 95 x 19 mm).

Ad.2. Przyjęto 20 % powierzchni.

Ad.3. Zamawiający dopuszcza zaproponowane wymiary klepki dębowej.

DYREKTOR
Wydział Zamówień Publicznych

Dagmara Bednarska