

Płock, dnia 26.05.2014r.

MZD-NZ.391.10.2.2014.MW

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Remont nawierzchni ulicy Kutnowskiej w Płocku**”.

Zamawiający – **Miejski Zarząd Dróg w Płocku** zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, iż wpłynęły zapytania do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* na w/w zadanie, o następującej treści:

Zapytanie nr 1 z dnia 22.05.2014 r.

1. Zgodnie z pkt 25 Przedmiaru robót należy wykonać oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych na gorąco za pomocą mas termoplastycznych. Prosimy o informację, czy ma to być oznakowanie gładkie czy strukturalne?
2. Prosimy o potwierdzenie, że odtworzenie oznakowania pionowego nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.
3. Prosimy o zamieszczenie projektu stałej organizacji ruchu – inwentaryzacji oznakowania poziomego. W chwili obecnej na poboczu w/w odcinka drogi jest wykonywany chodnik, Wykonawca nie ma wiedzy, na jakim odcinku docelowo będzie on realizowany, a co za tym idzie, na jakim odcinku trzeba będzie odtworzyć linie krawędziowe. Również z powodu braku jakiegokolwiek dokumentacji projektowej i planu sytuacyjnego realizowanych robót nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki jest zakres robót na skrzyżowaniu z ul. Góry i ul. Osiedlową.

Zamawiający ma obowiązek określić przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zapis, że Wykonawca powinien przed wykonaniem robót wykonać inwentaryzację oznakowania poziomego i uwzględnić ją w cenie jednostkowej jako kpl. przy braku dokładnego określenia zakresu robót do wykonania, jak również przy rozliczeniu kosztorysowym całego zadania jest sprzeczny z art. 29 Prawa zamówień publicznych. Ponadto w § 7 pkt 2 i pkt 3 wpisano, że oferta Wykonawcy jest wynagrodzeniem ustalonym wstępnie, natomiast wynagrodzenie ostateczne będzie wynikało z obmiaru wykonanych robót i cen jednostkowych.

W związku z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień uzupełniających o wartości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia podstawowego, jak będzie rozliczane oznakowanie poziome w przypadku ewentualnego udzielenia zamówień uzupełniających?

Mając na względzie powyższe prosimy o zmianę pozycji nr 25 przedmiaru robót i wpisanie ilości oznakowania poziomego w m².

Zapytanie nr 2 z dnia 23.05.2014 r.

1. Prosimy o wskazanie, w jaki sposób należy dowiązać niweletę remontowanego odcinka w stosunku do nowo wbudowywanych krawężników przy ścieżce rowerowej?
2. Prosimy o wskazanie, czy należy wykonać linię krawędziową przy nowo wbudowywanych krawężnikach przy ścieżce rowerowej?

Odpowiedzi:

Zapytanie nr 1

Ad. 1.

Należy wykonać oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorąco, za pomocą mas termoplastycznych – gładkie.

Ad. 2.

Odtworzenie oznakowania pionowego nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Ad. 3

Oznakowanie poziome należy odtworzyć na odcinkach ulicy Kutnowskiej wskazanych w przedmiarze robót. Przed wykonaniem robót Wykonawca winien wykonać we własnym zakresie inwentaryzację oznakowania poziomego na przedmiotowych odcinkach. Cenę inwentaryzacji należy ująć w cenie odtworzenia oznakowania poziomego. Jednostką obmiarową dla poz. 25 jest „m²” w ilości 790. W załączeniu zamienny przedmiar robót, obejmujący w/w zmianę.

Zapytanie nr 2

Ad. 1.

Niweletę remontowanego odcinka należy dowieźć do krawężników poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o zmiennej grubości.

Zamawiający zmienia jednostkę miary wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (poz. 4 przedmiaru robót) na: m³ (metr sześcienny) – po zagęszczeniu w ilości 743,58. W załączeniu zamienny przedmiar robót, obejmujący w/w zmianę.

Ad. 2.

Nie należy wykonywać linii krawędziowej przy krawężnikach.

W załączeniu zamienny przedmiar robót, obejmujący zmiany zgodne z niniejszym pismem.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Marek Antoszak

Sporządziła:
Monika Więcek, tel. (24) 364 01 38
Krzysztof Krzyżanowski tel. (24) 364 01 25
26.05.2014 r.