

Płock, dnia 27.05.2014r.

MZD-NZ.391.10.3.2014.MW

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Remont nawierzchni ulicy Kutnowskiej w Płocku**”.

Zamawiający – **Miejski Zarząd Dróg w Płocku** zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, iż wpłynęły zapytania do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* na w/w zadanie, o następującej treści:

Zapytanie nr 1 z dnia 27.05.2014 r.

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w/w postępowaniu kruszywa łamanego 0/31,5 mm uzyskanego z kruszenia kamieni narzutowych i otoczków?

Odpowiedź:

Ad. 1.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa łamanego 0/31,5 mm uzyskanego z kruszenia kamieni narzutowych i otoczków.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku



Marek Antoszek

Sporządziła:
Monika Więcek, tel. (24) 364 01 38
Krzysztof Krzyżanowski tel. (24) 364 01 25
27.05.2014 r.