

MZD-NZ.391.8.2016.MŚ

Płock, dnia 04.05.2016 r.

wykonawcy

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: **Rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa**

Miejski Zarząd Dróg w Płocku informuje, iż do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Zapytanie nr 4 z 29.04.2016r

1. Czy rury PP lite SN 10 można zastąpić rurami PP korugowanymi SN 10. Rury korugowane odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 13476-3+A1:2009.

Odpowiedź 1. Projekt jednoznacznie określa zastosowanie rur PP lite SN 10 a nie rur korugowanych (dwuściennych) gdzie o wytrzymałości rury decyduje grubość ścianki zewnętrznej. Ścianka wewnętrzna w stosunku do rury litej jest znacznie cieńsza a tym samym jej żywotność dość ograniczona. W związku z powyższym nie można zgodzić się z tym zamiennikiem jako odpowiednim.

Zapytanie nr 5 z 29.04.2016r

1. Prosimy o udostępnienie kompletnej mapy zagospodarowania terenu sieci kanalizacji deszczowej – załączona mapa do dokumentacji przetargowej jest niekompletna nie zawiera odcinka od studni D19 do studni D23.

Odpowiedź 1. W załączeniu poprawny rysunek.

Z up. Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Maria Goździkowska
Zastępca Dyrektora
ds. inwestycji i infrastruktury technicznej

Sporządziła:
Magdalena Śmigiełska Tel. (24) 364-01-38