



MZD-NZ.391.8.2017.MŚ

Płock, dnia 26 lipca 2017 roku

— Wykonawcy —

dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka – etap II**

Miejski Zarząd Dróg w Płocku informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

ZAPYTANIE NR 1

Pytanie 1. Dotyczy ścieżki rowerowej R1:

Zgodnie z przekrojami podbudowa pod ścieżka i chodnikiem wykonana jest z warstw:

- 10 cm piasku,
- 20 cm warstwa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63
- 23 cm warstwa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31
- 3 cm asfaltu AC5C

Zwracamy się z pytaniem czy warstwę pomocnicza można będzie wykonać z kruszywa naturalnego 0/31 oraz czy grubość asfaltu na ścieżce rowerowej nie powinna być minimum 4 cm. Warstwę 3 cm jest bardzo trudno zagęścić i utrzymać grubość normową.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na przesłane pytanie przetargowe informuję, że Zamawiający wprowadza zmianę w zakresie konstrukcji ścieżek polegającą na zastosowaniu warstwy ścieralnej z AC5S o grubości 4cm oraz dopuszcza możliwość wykonania warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmian treści SIWZ w następujący sposób:

- 1) Dział I Rozdział 13 SIWZ ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1.Ofertę należy sporządzić i złożyć w oryginale w jednym egzemplarzu dla wybranych części. Wykonawca może złożyć ofertę na **wszystkie** części.”
- 2) Dział IV SIWZ – we wzorach umów dla każdej części otrzymują nowe brzmienie:
§ 12 ust. 2 pkt 15 :
„15) naruszenie obowiązku ubezpieczenia oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek (§ 19 Umowy), Zmawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 500,00 zł za każde naruszenie.”
§ 12 ust. 2 pkt 16 :
„16) zwłokę w przedstawieniu dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 40 we wskazanym przez Zamawiającego terminie w wysokości 300,00 zł za każde takie zdarzenie.”
- 3) Uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o poglądowy przedmiar branży sanitarnej (wodociąg) dla ścieżki rowerowej R1 - w załączeniu.

Sporządziła: Magdalena Śmigielska

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Tomasz Żulewski

STRONA 1 z 1