



MZD-NZ.391.8-1.2017.MŚ

Płock, dnia 10 sierpnia 2017 roku

— Wykonawcy —

dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka – etap II**

**Miejski Zarząd Dróg w Płocku** informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

#### ZAPYTANIE 1

1. Termin realizacji zadania 3 Trasa R1 jest zbyt krótki, biorąc pod uwagę datę rozstrzygnięcia przetargu, brak czasowej organizacji ruchu oraz okresu zimowego. Prosimy o przedłużenie terminu zakończenia zadania do 30.06.2018 r.
2. W kosztorysach na trasę R1 nie ujęto barierek typu u-12. Czy należy je uwzględnić w wycenie, jeśli tak to w jakiej ilości?
3. Czy konstrukcję zamienną ze stabilizacją można zastosować przy wycenie robót związanych z trasą R-62. Zastosowanie stabilizacji na tej trasie byłoby zasadne w związku z wykonywaniem robót drogowych na wysokiej skarpie.

#### ODPOWIEDŹ:

1. Termin realizacji zadania pozostaje bez zmian.
2. Należy uwzględnić:
  - U-12a - dł. 636m
  - U-11a - dł. 126m-regulację wysokościową lub w przypadku braku możliwości regulacji wymianę barierki U-11a: z 1,10m na 1,20m - dł. 87m
3. Można zmienić konstrukcję na następującą:
  - warstwa ścieralna AC5S o grubości 4cm;
  - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5mm o grubości 10cm
  - warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 $\leq$ 2,0MPa z wytwórni stacjonarnej o grubości 15cm;

Z up. Prezydenta Miasta Płocka  
*Maria Goździkowska*

Zastępca Dyrektora  
ds. inwestycji i infrastruktury technicznej  
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Sporządziła: Magdalena Śmigielska

STRONA 1 z 1