

Płock, dnia 05.07.2018 r.

MZD.NZ.391.6.2018.MS

– Wykonawcy –

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: **Remont ulicy Kutnowskiej w Płocku**

**Miejski Zarząd Dróg w Płocku** informuje, iż do zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie

#### ZAPYTANIE

1. W związku z różnymi zapisami w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, Opisie Przedmiotu Zamówienia i Opisie Technicznym dot. rodzaju mieszanki mineralno – bitumicznych na warstwę wiążącą i podbudowę bitumiczną prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści wykonanie podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej z mieszanek mineralno – bitumicznych zaprojektowanych wg wytycznych WT-1 i WT-2 z 2010 roku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej z mieszanek mineralno – bitumicznych zaprojektowanych wg wytycznych WT-1 i WT-2 z 2010 roku.

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku  
*Tomasz Żulewski*