

MZD-NZ.391.5.2019.MS

Płock, dnia 23.05.2019 roku

— **Wykonawcy** —

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „**Budowa chodników w ulicy Kościuszki**”

Zamawiający - Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

„Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość zamiany spoiny epoksydowej na spoinę na bazie cementu. Bazując na wieloletnim doświadczeniu Wykonawcy w zakresie układania nawierzchni kamiennych w naszej opinii spoina na bazie żywicy epoksydowej jest elementem nietrwałym. Zaprojektowana spoina epoksydowa jest spoiną przepuszczalną. W związku z powyższym pozwala na penetrację wody do niżej leżących warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Zalegająca woda w przypadku występowania ujemnych temperatur powoduje destrukcję warstw konstrukcyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający, po konsultacji z Projektantem dopuszcza zastosowanie gotowej spoiny do wyrobów brukarskich na bazie cementu pod warunkiem zastosowania spoiny elastycznej, odpornej na warunki atmosferyczne i niepowodującej przebarwień elementów kamiennych. Nie dopuszcza się spoinowania zaprawą cementowo-piaskową.

Otrzymują:

- 1) adresat;
- 2) MZD-NZ - a.a.

Sporządziła: Magdalena Śmigiełska

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

*Tomasz Żulewski*