

Płock, dnia 22.01.2020 roku

MZD-NZ.391.1.2020.MS

– **Wykonawcy** –

dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia pn.: „**Przebudowa ulicy Kredytowej**”

Zamawiający - Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. W Specyfikacji Technicznej Zamawiający wymaga dla sieci kanalizacji sanitarnej rur i kształtek niekarbowanych, litych wyprodukowanych z PP o sztywności min. SN8.

Czy niezależnie od rodzaju deklarowanej normy Zamawiający będzie wymagał rur wykonanych z litego, jednowarstwowego PP bez użycia reglanulatów oraz zmodyfikowanego (tzn. spienionego) polipropylenu? Norma PN-EN 13476-2 dopuszcza rury wykonane z polipropylenu trójwarstwowego gdzie warstwa środkowa może być wykonana ze spienionego (w opisie producenta określana jako zmodyfikowanego) polipropylenu.

Proszę o jednoznaczne i czytelne potwierdzenie że Zamawiający dopuści do zabudowy jedynie rury wykonane z litego polipropylenu, niezależnie od ilości warstw.

Odp.

Zamawiający będzie wymagał do budowy sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej rury spełniające wytyczne punkty 5.3. zarządzenia nr 1194/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock. Powyższe wytyczne zostały zapisane w dziale III SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, pkt 7, ppkt.8.

Pytanie:

2. Czy Zamawiający zaakceptuje do wykonania sieci kanalizacji deszczowej rury kanalizacyjne gładkościenne Wavin wykonane z litego polipropylenu PP zgodne z normą PN-EN 14758-1:2012 obok rur kanalizacyjnych

gładkościennych z PP jak wskazano w SIWZ i ST przy zachowaniu wymaganych parametrów technicznych, (tj. przy tej samej sztywności obwodowej rur). Nadmieniamy że proponowany system kanalizacyjny posiada w całości cechy techniczne, jakościowe i funkcjonalne odpowiadające wszystkim cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, a więc w świetle ustawy PZP należy uznać je za równoważne.

Odp.

Zamawiający zaakceptuje do wykonania sieci kanalizacji deszczowej rury kanalizacyjne spełniające wytyczne i określone normami z punktu 5.3. zarządzenia nr 1194/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock. Powyższe wytyczne zostały zapisane w dziale III SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, pkt 7, ppkt.8.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Tomasz Żelewski

Otrzymują:

- 1) adresat;
- 2) MZD-NZ – a.a.

Sporządziła: Magdalena Śmigielska