

MZD-NZ.391.8.2020.MS

Płock, dnia 02.09.2020 roku

– **Wykonawcy** –

dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia pn.: „Przebudowa ulicy Boryszewskiej”.

Zamawiający - Miejski Zarząd Dróg informuje, iż ww. postępowaniu wpłynęły następujące zapytanie:

Zapytanie nr 1.

Wg przedmiaru robót i dokumentacji projektowej należy wykonać warstwę ścieralną SMA11 50/70 dla ruchu KR 1-2. Wg załączonej SST D-05.03.13A należy ułożyć warstwę ścieralną z SMA8 PMB 45/80-55 jak dla ruchu KR-5. Prosimy o doprecyzowanie, z jakiej masy mineralno-bitumicznej ma być wykonana warstwa ścieralna i dla jakiej kategorii ruchu oraz zamieszczenie prawidłowej Specyfikacji Technicznej.

Odpowiedź:

Warstwę ścieralną należy wykonać z SMA11 50/70 dla ruchu KR 1-2. W załączeniu prawidłowa Specyfikacja Techniczna.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób: ze wzoru umowy z § 5 **wykreśla się** ust 6 pkt 32 o treści: „wykonanie sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z zarządzeniem Nr 1585/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock”.

Otrzymują:

- 1) adresat;
- 2) MZD-NZ - a.a.

Sporządziła: Magdalena Śmigielka

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Tomasz Żulewski